

Airwell

Essén Company

Presenterar:

CX 25

8,0 kW

Enhetsaggregat

Vätskekylt enhetsaggregat i kompaktutförande. Fabriksmonterad vattensparventil ingår som standard. Aggregatet installeras friblåsande via plenum (tillval) eller utblås genom kanal. Start/stopp och inställning av rumstemperatur sker via manöverpanelen på aggregatets framsida.



PORTABEL KYLA

DATAKYLA

KOMFORTKYLA

FLÄTKONVEKTORER

CONDENSING UNITS

VATTENKYLDA

VÄTSKEKYLARE

VÄRMEPUMPAR

FUKTARE

Effektiv kyla från Essén Company AB



Medlem i
skif
Svenska Kylimportörers Förening

Airwell



Cx25 Serie

ENHETSAGGREGAT MED VATTENKYLD KONDENSOR

MODELL		CX 25
KYLEFFEKT ¹⁾	W	8000
LUFTFLÖDE Min / max Tryckuppsättning, max	m ³ /h Pa	1300 / 1500 45
ELEKTRISKA DATA ²⁾ Elanslutning 3-fas 400 V Effektbehov, kyla totalt Rekommenderad säkring, trög Spänningsvariationer Driftström, kyla nominell Kabelarea, nätanslutning	W A +/- % A mm ²	• 2545 3 x 10 10 3,6 5 x 1,5
LJUDNIVÅ ³⁾ Lågfart Högfart	dBa dBa	44 50
DIMENSIONER Bredd Djup Höjd Plenum Höjd Vattenansl. inv. gänga tum	mm mm mm mm 1/2"	800 407 1280 300 R15
VIKT Utan emballage	kg	126
VATTENFÖRBRUKNING Vattenförbrukning, stadsvatten +15°C Δt 25K	l/h	370
STANDARDUTRUSTNING Högtryckspressostat Vattensparventil		• •
TILLBEHÖR (Ej monterad) Distanskontroll Elvärmebatteri Kanalstos för tilluft Kondensvattenpump Plenum tilluft framtill	W	• 5490 • • •
FYLLNADSMÄNGD KÖLDMEDIUM R407C	g	1030
Reservation för eventuella ändringar		

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C (torr/våt bulb) - Inkommande vatten till kondensor +15°C. - Luftflöde 1500 m³/h

2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.

3) Ljudnivån uppmätt 2,5 m från aggregatet.



KLIMATKONSULT

Sundbyvägen 42, 163 45 SPÅNGA
Telefon vx: 08-564 72 880
Telefax: 08-564 72 885
www.klimatkonsult.se

Essén Company AB

Mediavägen 8, 135 48 Tyresö / Tel: 08-742 04 40 / Fax: 08-742 11 80
info@essencompany.com / www.essencompany.com